

计量器具型式评价报告

(燃油加油机 12140500)

报告编号: 1025EF1600390



河南省计量测试科学研究院

（一） 注意事项

- 1.本报告涂改、无型式评价实验室专用章、无型式评价人员、复核员、批准人签字无效。
- 2.复制本报告未重新加盖型式评价实验室专用章无效。
- 3.本报告由正文和附件 1、附件 2 组成，不得单独使用。
- 4.本报告依据的国家技术规范有变动或申请单位对批准的型式做出改动时，申请单位应及时申请重新进行型式评价。
- 5.申请单位对报告有异议时，应在接到本报告 15 日内向承担型式评价的技术机构或受理申请的政府计量行政部门提出书面复议申请。否则视为接受本报告的结论。

（二） 说明

- 1.报告一律用 A4 纸打印；
- 2.本报告一式三份（技术机构、申请单位、委托单位各一份）。

一、申请和委托的基本情况

（一）制造单位： 河南英高能源科技有限公司

申请单位： 河南英高能源科技有限公司

代 理 人： 李广辉

（二）委托单位： 河南省市场监督管理局

委托日期： 2025 年 12 月 11 日

委托负责人：张馨笛

（三）申请书编号：2025423 新型

二、关于型式的基本信息

（一）计量器具名称及分类编码

计量器具名称	分类编码
燃油加油机	12140500

（二）工作原理、用途、使用场合及生产所依据的标准和编号

工作原理：燃油加油机主要是由油泵、流量测量变换器、控制阀、编码器、计控主板、指示装置和油枪等部件组成的液体体积测量系统。由电机驱动油泵，油泵将储油罐中的燃油经油管及过滤器泵入流量测量变换器、输油管、油枪输至受油容器。

用途、使用场合：用来给机动车添加汽油、柴油等轻质燃油，并对其进行计量的测量系统。适用于符合 GB 50156—2021《汽车加油加气加氢站技术标准》所规定的使用场合。

生产所依据的标准和编号：GB/T 9081-2023《机动车燃油加油机》。

(三) 样机型号、规格、准确度等级/最大允许误差/不确定度及编号

序号	样机名称	型号	规格	准确度等级/最大允许误差/不确定度	样机编号
01	燃油加油机	EGH5-636GE	(5~50) L/min、 (8~80) L/min	MPE: $\pm 0.30\%$	1512511837

(四) 计量器具的测量参数

序号	测量参数名称	测量参数单位	测量区间	显示位数	计量性能指标
01	累积流量	L	0.01~9900.00	6	最大允许误差: $\pm 0.30\%$, 重复性不大于 0.10%。

(五) 显示型式 电子

(六) 试验环境条件

01	温度	(15.6~28.9) °C					
02	相对湿度	(33~76) %					
03	电源	电压	AC380V	频率	50Hz	功耗	/
04	其它	/					

(七) 关键零部件和材料

名称	型号	制造厂	主要性能指标	备注
油泵(含油气分离器)	ZCB-90	河南英高能源科技有限公司	结构形式: 齿轮泵 油气分离能力, 满足: 当黏度 $\leq 1\text{mPa}\cdot\text{s}$ 的油液, 气液体积比 $\leq 20\%$; 当黏度 $> 1\text{mPa}\cdot\text{s}$ 的油液, 气液体积比 $\leq 10\%$ 。	适用于自带泵型加油机; 油气分离器与泵组合为整体。
流量测量变换器	EG-65	河南英高能源科技有限公司	结构型式: 容积式; 流量范围: (5.0~80) L/min 回转体积(容积式流量计): 0.5 升/转 调整装置的最小调节量约 0.05% /格	/

名称	型号	制造厂	主要性能指标	备注
编码器	TCB-02	北京拓盛 电子科技有限公司	机电转换原理：编码器的旋转轴上发生旋转时，其内部的磁性片感测元件会感知到这一变化，并将其转换为电信号输出。 软件版本：V9.01 软件标识： P12140500_F2F0150D_V01230901_20251015_C35T OCEL	/
	HBMQ-7CZ	北京德惠 众科技有 限公司	机电转换原理：运用霍尔芯片将机械转动转化为数字信号。机械传动轴的每次转动，带动轴上固定的磁体转动，磁体的转动形成 N、S 级的变化，电路板上的霍尔芯片根据磁场变化计算出变化角度，从而确定轴转的角度。编码器根据轴转的角度输出对应的数字信号。 软件版本：V40.11 软件标识： P12140500_00007F63_V280B0001_20241031_CDH Z170A	/
计控主 板	EGMB- X200-V1 .1	河南英高 能源科技 有限公司	计量微处理器的型号：GD32F407VGT6 计量微处理器中软件的版本：03.00.02.07 软件标识： P12140500_0000E0BC_V03000207_20260109_A23 EG00B 监控微处理器的型号：JHYG-M4-1000 监控微处理器中软件的版本：V10.30 软件标识： P12140500_CCD94FAA_V00001030_20250916_B3 5TOCEL	监控微处 理器生产 厂家为： 北京拓盛 电子科技 有限公司
			计量微处理器的型号：GD32F407VGT6 计量微处理器中软件的版本：03.00.02.07 软件标识： P12140500_0000E0BC_V03000207_20260109_A23 EG00B 监控微处理器的型号：TCMP-A001 监控微处理器中软件的版本：V10.13 软件标识： P12140500_0000E351_V0A0D0010_20251218_BIT 0170A	监控微处 理器生产 厂家为： 北京英泰 赛福软件 技术有限 公司
指示装 置	EGDP-8 206C	河南英高 能源科技 有限公司	加密显示模块的型号：TCSD01 显示位数： 金额：整数位数，4 位；小数位数，2 位 油量：整数位数，4 位；小数位数，2 位 单价：整数位数，2 位；小数位数，2 位	加密显示 模块生产 厂家为： 北京拓盛 电子科技 有限公司

名称	型号	制造厂	主要性能指标	备注
	EGDP-8006C	河南英高能源科技有限公司	加密显示模块的型号：ITSF-DSP 显示位数： 金额：整数位数，4 位；小数位数，2 位 油量：整数位数，4 位；小数位数，2 位 单价：整数位数，2 位；小数位数，2 位	加密显示模块生产厂家为：北京德惠众科技有限公司

三、型式评价的依据

JJF 1521-2023《燃油加油机型式评价大纲（试行）》。

四、型式评价所用仪器设备一览表

序号	仪器设备名称	编号	证书有效期
01	标准金属量器	190421	2024-04-29 至 2026-04-28
02	标准金属量器	190423	2024-04-29 至 2026-04-28
03	标准金属量器	190425	2024-04-29 至 2026-04-28
04	标准金属量器	190426	2024-04-29 至 2026-04-28
05	电子秒表	/	2026-02-13 至 2027-02-12
06	数字温度计	180911009	2025-05-06 至 2026-05-05
07	油气分离试验装置	009111	2026-03-04 至 2027-03-03
08	软管内容积变化试验装置	4504J-01	2026-03-04 至 2027-03-03
09	静电放电模拟器	H907285	2026-02-23 至 2027-02-22
10	脉冲群发生器	P635789TD1421112	2025-10-31 至 2026-10-30
11	雷击浪涌发生器	P612004TM5431116	2025-10-31 至 2026-10-30
12	电源电压变化模拟器	P1435138876	2025-05-15 至 2026-05-14
13	电源质量抗扰度模拟器	P1904226477	2025-09-11 至 2026-09-10
14	3m 法半电波暗室	/	2023-01-05 至 2028-01-04
15	信号发生器	102878	2025-09-26 至 2026-09-25
16	功率计/功率探头	102834/103209	2025-09-26 至 2026-09-25
17	加油机用步入式环境试验箱	201800469	2025-07-25 至 2026-07-24
18	游标卡尺	A06039	2025-05-08 至 2026-05-07

五、型式评价项目及评价结果一览表

序号	评价项目			+	-	备注
1	法制管理要求	计量单位		×		/
2		标志与标识		×		/
3		封印		×		/
4		软件		×		/
5	计量要求	流量范围		×		/
6		最大允许误差和重复性		×		/
7		最小被测量		×		/
8		最小被测量的示值误差和重复性		×		/
9		流量中断的示值误差和重复性		×		/
10		最小体积变量		×		/
11		付费金额误差		×		/
12	通用技术要求	外观及结构		×		/
13		指示装置		×		/
14		油气分离		×		/
15		软管内容积变化		×		/
16		掉电保护和复显		×		/
17		防爆性能		×		/
18		气候环境适应性	低温	×		/
19			高温	×		/
20			交变湿热	×		/
21		电源适应性		×		/
22		电磁环境适应性	静电放电抗扰度	×		/
23			射频电磁场辐射抗扰度	×		/
24			电快速瞬变脉冲群抗扰度	×		/
25			电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度	×		/
26		浪涌（冲击）抗扰度		×		/
27		稳定性		×		/

注：

+	-	
×		通过
	×	不通过
N/A	N/A	不适用

六、审查的技术资料及结论：

经审查，申请单位提交的技术资料符合 JJF 1521-2023《燃油加油机型式评价大纲（试行）》要求。

七、型式评价结论及建议：

试验样机符合 JJF 1521-2023《燃油加油机型式评价大纲（试行）》的要求，建议批准下列型号计量器具的型式：

序号	计量器具名称	型 号	规格（流量范围）	准确度等级/最大允许误差/不确定度
01	燃油加油机	EGH3-111GY、EGH3-111SY、 EGH5-111GY、EGH5-111SY、 EGH3-212GY、EGH3-212SY、 EGH5-212GY、EGH3-222GY、 EGH3-222SY。	（8~80）L/min 备注：非法制相关软件 可升级	MPE：±0.30%
02	燃油加油机	EGH3-212GE、EGH3-212SE、 EGH3-222GE、EGH3-222SE、 EGH5-212SE、EGH5-212GE、 EGH5-636SE、EGH5-646SE、 EGH5-636GE、EGH5-848SE、 EGH7D-636SE、EGH7P-636SE、 EGH7P-848SE、EGH7P-636GE、 EGL6F-212GE、EGL6F-212SE、 EGH7P-212SE、EGH7P-212GE、 EGH7D-212GE、EGH7K-212GE、 EGH7D-212SE、EGH7K-212SE、 EGH7M-212GE、EGH7X-212GE、 EGH7M-212SE、EGH7X-212SE、 EGL6L-212GE、EGH7D-636GE、 EGL6L-212SE、EGL6L-636SE、 EGL6F-636SE、EGL6F-848SE、 EGL6L-848SE。	（5~50）L/min、 （8~80）L/min 备注：非法制相关软件 可升级	MPE：±0.30%

八、其他说明：

经封条标记的壹台试验样机整机交给申请单位保存。

九、签发：

1、型式评价时间： 从 2026 年 02 月 26 日至 2026 年 04 月 14 日

2、型式评价人员： 刘秀刚 周新刚 (签字)

3、复核人员： 谷田平 (签字)

4、批准人： 朱从岳 (签字) 职务： 所长

5、签发日期： 2026年04月29日

6、承担型式评价的技术机构： 河南省计量测试科学研究院



附件 1-1

型式评价记录

一、样机的基本信息：

申 请 单 位：河南英高能源科技有限公司

计量器具名称：燃油加油机

型 号 规 格：EGH5-636GE

样 机 编 号：1512511837

二、观察项目记录：

型式评价大纲 章节号	要求	+	—	备注			
法制管理要求——计量单位							
5.1	加油机的测量、显示、打印和存储量的计量单位均采用法定计量单位，名称和符号应符合下表的规定。用于贸易结算的计量单位为升（L），交易金额单位为元（人民币）。	×					
	序号				量的名称	单位名称	单位符号
	1				累积流量	升	L
	2				瞬时流量	升每分	L/min
	3				压力	帕[斯卡]、千帕[斯卡]	Pa、kPa
	4				温度	摄氏度	℃
	5				时间	[小] 时、分、秒	h、min、s
法制管理要求——标志与标识							
5.2.1	铭牌应有计量器具型式批准标志和编号。申请样机的铭牌应预留出 CPA 标志及编号的位置。	×					
5.2.2	加油机的命名应符合 JJF 1051《计量器具命名与分类编码》的要求。	×					
	多于一条油枪的加油机应标注油枪编号。	×					
	关键零部件的型号标识应清晰可辨。	×					
	铭牌应牢固可靠，有清晰、永久性的标识，至少应包括：制造商名称；产品名称；型号规格；出厂编号；制造年月（应单独印制）；最大允许误差；流量范围（如具有多个流量范围时，应分别标注）；最小被测量（如具有多个最小被测量时，应分别标注）；电源电压；防爆标志和防爆合格证编号。	×					

型式评价大纲 章节号	要求	+	—	备注	
法制管理要求——封印					
5.3	加油机应具有防护装置，即不经破坏不能打开的封印。凡能影响计量准确度及计量相关数据的任何人为机械干扰，应在检定封印或保护标志上留下可见的永久性的损坏痕迹。	×			
	封印还应对加油机法制相关软件、数据具有保护功能，即在对加油机法制相关软件、数据修改时必须先破坏封印。	×			
	应在如下位置施加封印： a) 计控主板应有封罩，在封罩与机体连接处施加封印，封罩应全面覆盖计控主板，应能防止计控主板、监控微处理器被更改，防止接触计控主板的软件烧录端口。封罩应按位置标注各接插件接口的功能标识。 b) 编码器与流量测量变换器间应有可靠的封印：应能防止拆卸编码器。 c) 流量测量变换器的调整装置处应有可靠的封印，应能确保调整装置无法被调节。	×			
计量要求					
6.1	加油机的最大流量与最小流量之比不小于 10：1。	×			
6.3	最小被测量应从下表规定的值中选取。	×			
	流量范围				最小被测量
	$Q_{\max} \leq 60 \text{ L/min}$				2L、5L
	$60 \text{ L/min} < Q_{\max} \leq 120 \text{ L/min}$				5L、10L
	$120 \text{ L/min} < Q_{\max} \leq 200 \text{ L/min}$	10L、20L			
6.5	加油机的最小体积变量应不大于 0.01 L。	×			
通用技术要求——外观与结构					
7.1.1	加油机的制造材料应能承受预期的物理、化学和热效应影响。	×			
7.1.2	加油机壳体涂层应均匀，不应有起泡、脱落、划痕、凹陷、污斑等缺陷。	×			
7.1.3	加油机的结构应满足如下要求： a) 每条加油枪至少配置一个流量测量变换器，不允许多条油枪共用流量测量变换器。 b) 流量测量变换器可配备机械调整装置，以使流经流量测量变换器的实际体积值与显示的体积值相符。	×			

型式评价大纲 章节号	要求	+	—	备注
	c) 流量测量变换器进口处上游管路上有单向阀（潜油泵型加油机除外）。 d) 流量测量变换器的进口或出口处安装控制阀。 e) 编码器是不可打开的，如被打开则失效且不可恢复。 f) 指示装置的显示控制板不得有除加密显示模块之外的微处理器。			
通用技术要求——指示装置				
7.2	指示装置应显示单价、付费金额、交易的体积量。	×		
	单价、付费金额、交易的体积量显示的每个数字的几何尺寸应不小于要求。	×		
	单价显示应不少于 4 位，小数点后两位，小数点前不少于 2 位。	×		
	付费金额显示应不少于 6 位，小数点后 2 位，小数点前不少于 4 位。	×		
	交易的体积量显示应不少于 6 位，小数点后 2 位，小数点前不少于 4 位。	×		
通用技术要求——掉电保护和复显				
7.5	加油过程因故中断（如停电）时，应完整保留所有数据。发生故障时，当次加油量的显示时间不少于 15min，或在故障后 1h 内，手动控制单次或多次复显的时间之和不少于 5min。	×		
通用技术要求——防爆要求				
7.6	防爆合格证书经查询有效。	×		
	防爆合格证书包含所申请的型号。	×		
	试验样机的相应部件与防爆合格证书所附关键部件清单一致。	×		

防爆合格证号：CNEx24.2150X 防爆标志：Ex db mb IIA T3 Gb。

注：通过在“+”栏内画“×”；不通过在“—”栏内画“×”。

评价人员：刘秀刚

复核人员：谷田平

三、软件测试

3.1 各技术部分的文档检查表

型式评价项目	检查点	型式评价机构验证		
		+	-	N/A
法制相关软件的范围及软件标识	1. 软件标识的创建方式： 1.1 计控主板： P12140500_0000E0BC_V03000207_20260109_A23EG00B。 法制计量软件标识是由法制计量部分的软件，在加油机首次上电时，由法制计量部分的软件对法制计量软件目标可执行代码的所有字节实时计算CRC16 校验和获得，校验出错，法制计量程序停止运行，提枪禁止加油。法制计量软件标识构成：P+计量器具分类代码（12140500）+ 8 位 CRC16 校验值（0000E0BC）+V+8 位版本号（03000207） + 软件发布时间年月日（20260109）+ A 制造商标识（A23EG00B）。 1.2 编码器： 1.2.1 厂家为北京拓盛电子科技有限公司 P12140500_F2F0150D_V01230901_20251015_C35TOCEL。 第一部分中 P 无操作系统，12140500 为固定值，第二部分中 CRC32 为上电时对应用程序自身进行的校验，并与下载时的 CRC32 进行不定时比对，如果比对一致则认为程序没有被篡改。第三部分为提交时的程序版本号，固定在程序区。第四部分为提交程序时间，固定在程序区。第五部分为厂家信息，固定在程序区。 1.2.2 厂家为北京德惠众科技有限公司 P12140500_00007F63_V280B0001_20241031_CDHZ170A。 第一部分中 P 无操作系统，12140500 为固定值，第二部分中 CRC32 为上电时对应用程序自身进行的校验，并与下载时的 CRC32 进行不定时比对，如果比对一致则认为程序没有被篡改。第三部分为提交时的程序版本号，固定在程序区。第四部分为提交程序时间，固定在程序区。第五部分为厂家信息，固定在程序区。 1.3 监控微处理器： 1.3.1 厂家为北京拓盛电子科技有限公司 P12140500_CCD94FAA_V00001030_20250916_B35TOCEL。 第一部分中 P 无操作系统，12140500 为固定值，第二部分中 CRC32 为上电时对应用程序自身进行的校验，并与下载时的 CRC32 进行不定时比对，如果比对一致则认为程序没有被篡改。第三部分为提交时的程序版本号，固定在程序区。第四部分为提交程序时间，固定在程序区。第五部分为厂家信息，固定在程序区。 1.3.2 厂家为北京英泰赛福软件技术有限公司 P12140500_0000E351_V0A0D0010_20251218_BIT0170A。	×		

型式评价项目	检查点	型式评价机构验证		
		+	—	N/A
	第一部分中 P 无操作系统，12140500 为固定值，第二部分中 CRC32 为上电时对应用程序自身进行的校验，并与下载时的 CRC32 进行不定时比对，如果比对一致则认为程序没有被篡改。第三部分为提交时的程序版本号，固定在程序区。第四部分为提交程序时间，固定在程序区。第五部分为厂家信息，固定在程序区。 1.4 校验装置： P12140500_F237DEED_V01000700_20260319_DSSDYHWL。 其中，P 为嵌入式实时操作系统 rt-thread；12140500 为计量器具分类代码；F237DEED 是 CRC32 校验为法制程序代码存储区的校验值，上电时对法制代码进行实时校验生成，并与下载时的 CRC32 进行比对，如果比对一致则认为程序有效没有被篡改；V01000700 为法制软件程序版本号；20260319 为软件发布日期；DSSDYHWL 中的 D 代表其他法制相关的软件，SSD 为安全校验装置，YHWL 表示一衡物联科技（广州）有限公司。 2. 法制相关软件标识涵盖范围： 2.1 计控主板：软件标识涵盖法制计量软件目标可执行代码的所有字节，包括： 1) 检测外部抬挂枪； 2) 读取编码器数字脉冲，计算实时加油量，加油金额，完成不定量、定金额、定油量、凑整、凑升数加油业务，以及定量加油的流量控制； 3) 通过串口加密与支付控制板通讯功能； 4) 接受监控微处理器和校验装置的实时校验功能； 5) 累计流量算法； 6) 付费金额算法； 7) 设备专有参数的保护，包括主阀关阀提前量，流量系数以及开始显示值； 8) 非法制管理软件部分升级，修改计控主板专有参数如主阀提前量设置以及初始显示值设置的事件记录； 9) 保证法制相关功能安全性的算法； 10) 法制相关的软件标识生成和查询显示； 11) 法制相关内容的显示， 12) 其他对法制管理产生影响的功能，如通过两路 CAN 总线与外部法制组件通讯功能。 2.2 编码器：法制软件标识 CRC32 计算范围为部件整个应用程序区，如果应用程序发生任意变化，则软件标识产生变化。 2.3 监控微处理器：法制软件标识 CRC32 计算范围为部件整个应用程序区，如果应用程序发生任意变化，则软件标识产生变化。			

型式评价项目		检查点	型式评价机构验证		
			+	—	N/A
		2.4 安全校验装置：法制软件标识涵盖所有法制相关功能可执行代码的所有字节，法制软件包括计量管理、监控管理、校验管理、报税口管理、密钥管理、油气回收管理、时间管理等。			
		有关于法制相关软件标识的可视化描述。	×		
		提供了读取软件程序的接口、外部验算程序的源码，外部验算程序与设计文档一致。	×		
软件设计要求	参数保护	防止未经授权修改的机制。	×		
		法制相关参数列表及参数存储位置。	×		
		组件的变更按参数保护的要求进行。	×		
	加密存储与通信	各组件之间的通信加密。	×		
		数据存储的数据结构、存储位置、真实性、完整性。	×		
	证据保留	法制管理的事件列表。	×		
		事件记录的保护机制。	×		
	软件分离	加油机内的软件应根据需要进行法制相关软件与非法制相关软件的分离。其中，监控微处理器、编码器中运行的程序均为法制相关软件部分；计量微处理器上运行的程序可进行软件分离，如未能分离，整体视为法制软件。	×		
	软件接口	声明的命令列表。	×		
		非法命令的过滤。	×		
		预防绕过软件接口的措施。	×		
软件载体的要求		法制相关软件应防止通过更换存储装置来进行未经授权的修改、加载或更改。	×		
		应采用防止通过跳线短路使存储装置写保护失效的电路设计。	×		
		计控主板和指示装置上不应有可断开或附加监控微处理器与指示装置之间通信通道的电路。	×		
		计控主板上不应有可单独开启控制阀的电路，控制阀应由计量微处理器和监控微处理器共同开启。	×		
		计控主板的程序烧录端口应采用显著、可靠的标识。	×		
		监控微处理器应集成存储单元和实时时钟，存储单元和实时时钟无外部访问接口。	×		
		编码器的传感器和微处理器应集成封装。	×		

型式评价项目	检查点	型式评价机构验证		
		+	—	N/A
	当有两个以上指示装置显示同一被测值时，则多个指示装置显示的示值应一致；有其他辅助装置显示被测量值时，如支付装置、多媒体显示屏等，其显示的被测量值应保持和指示装置一致。测量期间，指示装置不能回零；非测量期间，付费金额显示区只能显示当次付费金额或非数字符号。	×		
算法与功能的正确性	有描述自锁功能的实现原理，相关组件交互、控制以及其完整的功能列表。	×		
	有描述加油过程对控制阀的控制、对预置量的处理方法。	×		
	有描述付费金额的舍入方式。	×		
非法制相关软件的升级	升级方式描述清晰，并易于实现。事件记录信息是完整的。	×		
	有描述验证待升级软件真实性的检测方法。	×		
	有描述验证待升级软件完整性的检测方法。	×		
	有描述防止非法制相关软件的升级对法制相关软件的正常工作产生影响的方法，法制部分软件不能被升级。	×		
防止欺骗性使用	用于保护软件防止未经授权的修改的措施。	×		
	用于保护软件防止未经授权的内存交换的措施。	×		
	所有按键及组合按键的功能。	×		
	所支持 IC 卡的类型、数据结构及功能。	×		
	关键加油信息的存储位置、数据结构、读取方式，用于保护关键加油信息的措施。	×		

注：通过在“+”栏内画“×”；不通过在“—”栏内画“×”；不适用在“N/A”栏内画“×”。

试验的开始时间： 2026 年 02 月 27 日 08 时 30 分

试验的结束时间： 2026 年 03 月 13 日 12 时 00 分

环境温度：（17.5～25.1）℃ 相对湿度：（35～51）%

评价人员：刘秀刚 周新刚

复核人员：谷田平

3.2 各技术部分的功能性检查表

型式评价项目	检查点	型式评价机构验证		
		+	—	N/A
软件标识	标识能如文档描述计算并显示。	×		
	修改源码或程序包，重新生成标识，标识发生变化。	×		
付费金额	模拟加油，分别在不定量、定体积、定金额的状态下测试付费金额的计算，至少在两种单价下进行测试，应包括最大单价，单价设置时末位不应为 0。加油机的付费金额不大于单价和体积示值计算的付费金额，且二者之差的绝对值不超过最小付费变量。	×		
自锁功能	使用加油机检定专用数据设备启动加油机自锁功能，自锁功能状态应启用。	×		
	中断编码器与监控微处理器之间的通信，加油机应自动锁定；恢复通信后，加油机应解除锁定恢复工作。	×		
	中断指示装置与监控微处理器之间的通信，加油机应自动锁定；恢复通信后，加油机应解除锁定恢复工作。	×		
	修改计量微处理器程序参数，使油量偏差介于 0.6 %与 0.7 %之间，启动加油机，转动编码器使得加油量超过最小被测量，并使累积偏差超过在通信时延内可能产生的最大加注量，加油机应中断加油，并记录异常加油记录；累计 5 次异常加油后，加油机应自动锁定；重启加油机，加油机锁定不应被解除。	×		
	使用加油机检定专用数据设备解锁已被锁定的加油机，加油机能解除锁定。	×		
	更换监控微处理器，加油机自锁功能应变更为未启动，进行 3 次加油操作后，加油机应自动锁定。	×		
非法制相关软件部分的升级	执行至少一次软件升级来检查其过程的正确性，并检查其生成的事件记录。	×		
	验证不可靠的安装和不属于加油机的安装能够被阻止。	×		
	验证安装被修改的软件是被阻止的。	×		
	将非法制相关软件完全擦除或者在升级过程中刻意中断，法制部分的功能应能正常运行。	×		

型式评价项目	检查点	型式评价机构验证		
		+	—	N/A
防止欺骗性使用	用于保护软件防止未经授权的修改的措施能有效运行。	×		
	用于保护软件防止未经授权的内存交换的措施能有效运行。	×		
	文档中所述其他防止欺骗性使用的功能能有效运行。	×		
	使用黑盒测试工具进行模拟加油测试，每次加油前利用键盘输入按键组合，加油过程中指示装置的体积示值与期望的一致。	×		
	使用黑盒测试工具进行模拟加油测试，进行特定加油操作，每次加油过程中指示装置的体积示值与期望的一致。	×		
	将加油机设定为 IC 卡加油模式，使用 IC 卡进行模拟加油测试，IC 卡标识与票据显示的标识一致。	×		
	用于保护关键加油信息的措施能有效运行，能按文档所述方式读取关键加油信息；其数据结构与文档描述一致；记录的数据量不少于三个月，不存在删除、编辑、清空记录的功能按钮以及协议指令。	×		

注：通过在“+”栏内画“×”；不通过在“—”栏内画“×”；不适用在“N/A”栏内画“×”。

试验的开始时间： 2026 年 03 月 11 日 12 时 00 分

试验的结束时间： 2026 年 03 月 12 日 17 时 30 分

环境温度：（17.5～23.1）℃ 相对湿度：（37～45）%

评价人员：刘秀刚

复核人员：谷田平

四、试验项目记录：

1 示值误差、重复性、付费金额误差试验

样机编号：1512511837 油枪编号：B1#枪

试验的开始时间： 2026 年 03 月 16 日 08 时 00 分

试验的结束时间： 2026 年 03 月 16 日 11 时 30 分

试验的数据记录：

加油机最大允许误差为： $\pm 0.30\%$ ，其重复性不超过 0.10% ，认为试验合格；加油机的最大流量与最小流量之比不小于 10：1，认为试验合格；加油机显示的付费金额与单价和体积示值计算的付费金额之差，应不超过最小付费变量，认为试验合格。

样机编号	示值误差（%）	重复性（%）	流量范围	付费金额误差（元）
1512511837 (B1#枪)	-0.13	0.01	(5~50) L/min	0.2932 (单价 99.99 元/升)

本试验项目合格判定要求：JJF1521-2023 10.3.6。

本试验项目的结论：合格。

试验过程中的异常情况记录：无。

所用计量器具：

名称	型号规格	编号	证书有效期	测量不确定度/准确度等级/最大允许误差
标准金属量器	50L	190423	2024-04-29 至 2026-04-28	二等
标准金属量器	20L	190425	2024-04-29 至 2026-04-28	二等
电子秒表	J9-2II	/	2026-02-13 至 2027-02-12	MPE: $\pm 0.1\text{s/h}$
数字温度计	82II	180911009	2025-05-06 至 2026-05-05	$U=0.2^{\circ}\text{C}$, $k=2$

环境温度：(16.1~18.2) °C 相对湿度：(36~41) %

评价人员：刘秀刚

复核人员：谷田平

样机编号：1512511837 油枪编号：A1#枪
 试验的开始时间： 2026 年 03 月 17 日 08 时 00 分
 试验的结束时间： 2026 年 03 月 17 日 11 时 30 分
 试验的数据记录：

加油机最大允许误差为： $\pm 0.30\%$ ，其重复性不超过 0.10% ，认为试验合格；加油机的最大流量与最小流量之比不小于 10：1，认为试验合格；加油机显示的付费金额与单价和体积示值计算的付费金额之差，应不超过最小付费变量，认为试验合格。

样机编号	示值误差（%）	重复性（%）	流量范围	付费金额误差（元）
1512511837 (A1#枪)	0.12	0.02	(8~80) L/min	0.1501 (单价 99.99 元/升)

本试验项目合格判定要求：JJF1521-2023 10.3.6。

本试验项目的结论：合格。

试验过程中的异常情况记录：无。

所用计量器具：

名称	型号规格	编号	证书有效期	测量不确定度/准确度等级/最大允许误差
标准金属量器	100L	190421	2024-04-29 至 2026-04-28	二等
标准金属量器	20L	190425	2024-04-29 至 2026-04-28	二等
电子秒表	J9-2II	/	2026-02-13 至 2027-02-12	MPE: $\pm 0.1\text{s/h}$
数字温度计	82II	180911009	2025-05-06 至 2026-05-05	$U=0.2^{\circ}\text{C}$, $k=2$

环境温度：(18.1~20.6) $^{\circ}\text{C}$ 相对湿度：(37~45) %

评价人员：刘秀刚 复核人员：谷田平

2 最小被测量示值误差和重复性试验

样机编号：1512511837 油枪编号：B1#枪

试验的开始时间： 2026 年 03 月 16 日 11 时 30 分

试验的结束时间： 2026 年 03 月 16 日 12 时 10 分

试验的数据记录：

最大流量不大于 60L/min 的加油机，最小被测量不超过 5L。最大流量大于 60L/min 的加油机，最小被测量由其使用说明书给出。

加油机最小被测量的最大允许误差为±0.50%，重复性不超过 0.17%，认为试验合格。

样机编号	最小被测量（L）	示值误差（%）	重复性（%）
1512511837（B1#枪）	5	0.09	0.04

本试验项目合格判定要求：JJF1521-2023 10.4.6。

本试验项目的结论：合格。

试验过程中的异常情况记录：无。

所用计量器具：

名称	型号规格	编号	证书有效期	测量不确定度/准确度等级/最大允许误差
标准金属量器	5L	190426	2024-04-29 至 2026-04-28	二等
电子秒表	J9-2II	/	2026-02-13 至 2027-02-12	MPE：±0.1s/h
数字温度计	82II	180911009	2025-05-06 至 2026-05-05	U=0.2℃，k=2

环境温度：（18.2～18.5）℃ 相对湿度：（47～51）%

评价人员：刘秀刚

复核人员：谷田平

样机编号：1512511837 油枪编号：A1#枪

试验的开始时间： 2026 年 03 月 17 日 11 时 30 分

试验的结束时间： 2026 年 03 月 17 日 12 时 10 分

试验的数据记录：

最大流量不大于 60L/min 的加油机，最小被测量不超过 5L。最大流量大于 60L/min 的加油机，最小被测量由其使用说明书给出。

加油机最小被测量的最大允许误差为 $\pm 0.50\%$ ，重复性不超过 0.17%，认为试验合格。

样机编号	最小被测量 (L)	示值误差 (%)	重复性 (%)
1512511837 (A1#枪)	5	-0.07	0.04

本试验项目合格判定要求：JJF1521-2023 10.4.6。

本试验项目的结论：合格。

试验过程中的异常情况记录：无。

所用计量器具：

名称	型号规格	编号	证书有效期	测量不确定度/准确度等级/最大允许误差
标准金属量器	5L	190426	2024-04-29 至 2026-04-28	二等
电子秒表	J9-2II	/	2026-02-13 至 2027-02-12	MPE: $\pm 0.1\text{s/h}$
数字温度计	82II	180911009	2025-05-06 至 2026-05-05	$U=0.2^{\circ}\text{C}$, $k=2$

环境温度：(20.1~20.6) $^{\circ}\text{C}$ 相对湿度：(47~50) %

评价人员：刘秀刚

复核人员：谷田平

3 流量中断试验

样机编号：1512511837 油枪编号：B1#枪

试验的开始时间： 2026 年 03 月 16 日 14 时 30 分

试验的结束时间： 2026 年 03 月 16 日 15 时 00 分

试验的数据记录：

加油机在流量中断条件下的最大允许误差为 $\pm 0.30\%$ ，其重复性不超过 0.10% ，认为试验合格。

样机编号	示值误差 (%)	重复性 (%)
1512511837 (B1#枪)	0.03	0.02

本试验项目合格判定要求：JJF1521-2023 10.5.6。

本试验项目的结论：合格。

试验过程中的异常情况记录：无。

所用计量器具：

名称	型号规格	编号	证书有效期	测量不确定度/准确度等级/最大允许误差
标准金属量器	50L	190423	2024-04-29 至 2026-04-28	二等
电子秒表	J9-2II	/	2026-02-13 至 2027-02-12	MPE: $\pm 0.1\text{s/h}$
数字温度计	82II	180911009	2025-05-06 至 2026-05-05	$U=0.2^{\circ}\text{C}$, $k=2$

环境温度：(19.1~19.7) °C 相对湿度：(47~52) %

评价人员：刘秀刚

复核人员：谷田平

样机编号：1512511837 油枪编号：A1#枪
 试验的开始时间： 2026 年 03 月 17 日 14 时 30 分
 试验的结束时间： 2026 年 03 月 17 日 15 时 00 分
 试验的数据记录：

加油机在流量中断条件下的最大允许误差为±0.30%，其重复性不超过 0.10%，认为试验合格。

样机编号	示值误差（%）	重复性（%）
1512511837（A1#枪）	0.07	0.02

本试验项目合格判定要求：JJF1521-2023 10.5.6。

本试验项目的结论：合格。

试验过程中的异常情况记录：无。

所用计量器具：

名称	型号规格	编号	证书有效期	测量不确定度/准确度等级/最大允许误差
标准金属量器	100L	190421	2024-04-29 至 2026-04-28	二等
电子秒表	J9-2II	/	2026-02-13 至 2027-02-12	MPE：±0.1s/h
数字温度计	82II	180911009	2025-05-06 至 2026-05-05	U=0.2℃，k=2

环境温度：（19.5～20.3）℃ 相对湿度：（47～52）%

评价人员：刘秀刚 复核人员：谷田平

4 油气分离试验

样机编号：1512511837 油枪编号：B1#枪

试验的开始时间： 2026 年 03 月 16 日 15 时 00 分

试验的结束时间： 2026 年 03 月 16 日 15 时 40 分

试验的数据记录：

加油机在最大流量和最低压力下工作时，油气分离器应能排除混在油液中的气体，并使加油机的最大允许误差为 $\pm 0.30\%$ 。

介质粘度 >1mPa·s	
样机编号	示值误差 (%)
1512511837 (B1#枪)	0.07

本试验项目合格判定要求：JJF1521-2023 10.6.6。

本试验项目的结论：合格。

试验过程中的异常情况记录：无。

所用计量器具：

名称	型号规格	编号	证书有效期	测量不确定度/准确度等级/最大允许误差
标准金属量器	50L	190423	2024-04-29 至 2026-04-28	二等
电子秒表	J9-2II	/	2026-02-13 至 2027-02-12	MPE: $\pm 0.1\text{s/h}$
数字温度计	82II	18091100 9	2025-05-06 至 2026-05-05	$U=0.2^{\circ}\text{C}$, $k=2$
油气分离试验装置	LZB-6	009111	2026-03-04 至 2027-03-03	$U_{\text{rel}}=0.7\%$, $k=2$

环境温度：(19.9~20.3) °C 相对湿度：(49~55) %

评价人员：刘秀刚

复核人员：谷田平

样机编号：1512511837 油枪编号：A1#枪
 试验的开始时间： 2026 年 03 月 17 日 15 时 00 分
 试验的结束时间： 2026 年 03 月 17 日 15 时 40 分
 试验的数据记录：

加油机在最大流量和最低压力下工作时，油气分离器应能排除混在油液中的气体，并使加油机的最大允许误差为±0.30%。

介质粘度 >1mPa·s	
样机编号	示值误差 (%)
1512511837 (A1#枪)	0.06

本试验项目合格判定要求：JJF1521-2023 10.6.6。
 本试验项目的结论：合格。
 试验过程中的异常情况记录：无。

所用计量器具：

名称	型号规格	编号	证书有效期	测量不确定度/准确度等级/最大允许误差
标准金属量器	100L	190421	2024-04-29 至 2026-04-28	二等
电子秒表	J9-2II	/	2026-02-13 至 2027-02-12	MPE：±0.1s/h
数字温度计	82II	1809110 09	2025-05-06 至 2026-05-05	$U=0.2^{\circ}\text{C}$ ， $k=2$
油气分离试验装置	LZB-6	009111	2026-03-04 至 2027-03-03	$U_{\text{rel}}=0.7\%$ ， $k=2$

环境温度：(20.3~20.6)℃ 相对湿度：(53~57) %

评价人员：刘秀刚 复核人员：谷田平

5 软管内容积变化试验

样机编号：1512511837 油枪编号：B1#枪

试验的开始时间： 2026 年 03 月 16 日 15 时 40 分

试验的结束时间： 2026 年 03 月 16 日 16 时 40 分

试验的数据记录：

在加油机最大工作压力下与不带压状态下，对于无软管卷轮的加油机，软管内容积变化不超过 $0.006\times\text{MMQ}$ ，即本次试验应不超过 30mL，认为试验合格；对于配有软管卷轮的加油机，从不带压的卷曲状态到没有任何流动的带压的非卷曲状态所引起的软管内容积变化不超过 $0.012\times\text{MMQ}$ ，即本次试验应不超过 60mL，认为试验合格。

最大流量 50 L/min，最小被测量 5L 无软管卷轮架	
样机编号	软管内容积变化值（mL）
1512511837（B1#枪）	10.7

本试验项目合格判定要求：JJF1521-2023 10.7.6。

本试验项目的结论：合格。

试验过程中的异常情况记录：无。

所用计量器具：

名称	型号规格	编号	证书有效期	测量不确定度/准确度等级/最大允许误差
软管内容积变化试验装置	/	4504J-01	2026-03-04 至 2027-03-03	$U_{\text{rel}}=0.18\%$ ， $k=2$

环境温度：（20.1～20.3）℃ 相对湿度：（47～52）%

评价人员：刘秀刚

复核人员：谷田平

样机编号：1512511837 油枪编号：A1#枪
 试验的开始时间： 2026 年 03 月 17 日 15 时 40 分
 试验的结束时间： 2026 年 03 月 17 日 16 时 40 分
 试验的数据记录：

在加油机最大工作压力下与不带压状态下，对于无软管卷轮的加油机，软管内容积变化不超过 $0.006 \times \text{MMQ}$ ，即本次试验应不超过 30mL，认为试验合格；对于配有软管卷轮的加油机，从不带压的卷曲状态到没有任何流动的带压的非卷曲状态所引起的软管内容积变化不超过 $0.012 \times \text{MMQ}$ ，即本次试验应不超过 60mL，认为试验合格。

最大流量 80 L/min，最小被测量 5L 无软管卷轮架	
样机编号	软管内容积变化值（mL）
1512511837（A1#枪）	16.4

本试验项目合格判定要求：JJF1521-2023 10.7.6。

本试验项目的结论：合格。

试验过程中的异常情况记录：无。

所用计量器具：

名称	型号规格	编号	证书有效期	测量不确定度/准确度等级/最大允许误差
软管内容积变化试验装置	/	4504J-01	2026-03-04 至 2027-03-03	$U_{\text{rel}}=0.18\%$ ， $k=2$

环境温度：（19.7～20.3）℃ 相对湿度：（43～47）%

评价人员：刘秀刚 复核人员：谷田平

6 电源适应性试验

样机编号：1512511837

试验的开始时间： 2026 年 03 月 20 日 08 时 30 分

试验的结束时间： 2026 年 03 月 20 日 20 时 30 分

试验的数据记录：

加油机在下列组合电源环境中，加油机的启停、单价设置、回零等功能应正常。

电源环境	加油机的启停	单价设置	回零
标称电压 U_{nom} ， 50Hz	功能正常	功能正常	功能正常
标称电压 U_{nom} ， 49Hz	功能正常	功能正常	功能正常
标称电压 U_{nom} ， 51Hz	功能正常	功能正常	功能正常
110% U_{nom} ， 50Hz	功能正常	功能正常	功能正常
110% U_{nom} ， 49Hz	功能正常	功能正常	功能正常
110% U_{nom} ， 51Hz	功能正常	功能正常	功能正常
85% U_{nom} ， 50Hz	功能正常	功能正常	功能正常
85% U_{nom} ， 49Hz	功能正常	功能正常	功能正常
85% U_{nom} ， 51Hz	功能正常	功能正常	功能正常

本试验项目合格判定要求：JJF1521-2023 10.9.5。

本试验项目的结论：合格。

试验过程中的异常情况记录：无。

所用计量器具：

名称	型号规格	编号	证书有效期	测量不确定度/准确度等级/最大允许误差
电源电压变化模拟器	PFS 503N32	P1435138876	2025-05-15 至 2026-05-14	MPE: $\pm 5\%U_T$

环境温度：22.8 °C

相对湿度：46 %

评价人员：吴艳丽

复核人员：李恩光

7 气候环境适应性试验

7.1 低温环境试验

试验的开始时间： 2026 年 03 月 23 日 08 时 00 分

试验的结束时间： 2026 年 03 月 23 日 12 时 00 分

试验的数据记录：

加油机在低温-25℃环境下其最大流量的最大允许误差为±0.30%
重复性不超过 0.10%，认为试验合格。

样机编号	示值误差（%）	重复性（%）
1512511837（B1#枪）	0.09	0.01
1512511837（A1#枪）	-0.02	0.03

本试验项目合格判定要求：JJF1521-2023 10.8.1.6。

本试验项目的结论：合格。

试验过程中的异常情况记录：无

7.2 高温环境试验

试验的开始时间： 2026 年 03 月 23 日 12 时 00 分

试验的结束时间： 2026 年 03 月 23 日 17 时 00 分

试验的数据记录：

加油机在高温 55℃环境下其最大流量的最大允许误差为±0.30%
重复性不超过 0.10%，认为试验合格。

样机编号	示值误差（%）	重复性（%）
1512511837（B1#枪）	-0.16	0.02
1512511837（A1#枪）	-0.15	0.02

本试验项目合格判定要求：JJF1521-2023 10.8.2.6。

本试验项目的结论：合格。

试验过程中的异常情况记录：无

7.3 交变湿热试验

试验的开始时间： 2026 年 03 月 23 日 18 时 30 分

试验的结束时间： 2026 年 03 月 24 日 18 时 30 分

试验的数据记录：

确定加油机或加油机的计控主板和指示装置在湿热变化环境下其功能是否正常。

样机编号	加油机的启停	单价设置	回零
1512511837	功能正常	功能正常	功能正常

本试验项目合格判定要求：JJF1521-2023 10.8.3.5。

本试验项目的结论：合格。

试验过程中的异常情况记录：无。

试验所用计量器具：

名称	型号规格	编号	证书有效期	测量不确定度/准确度等级/最大允许误差
标准金属量器	100L	190421	2024-04-29 至 2026-04-28	二等
标准金属量器	50L	190423	2024-04-29 至 2026-04-28	二等
电子秒表	J9-2II	/	2026-02-13 至 2027-02-12	MPE: $\pm 0.1\text{s/h}$
数字温度计	82II	180911009	2025-05-06 至 2026-05-05	$U=0.2^{\circ}\text{C}$, $k=2$
加油机用步入式环境试验箱	SDJ636	201800469	2025-07-25 至 2026-07-24	温度 MPE: $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 湿度 MPE: $\pm 3\%\text{RH}$

环境温度：(23.9~24.1) °C

相对湿度：(45~47) %

评价人员：刘秀刚、胡胜高

复核人员：谷田平、李恩光

8 电磁环境适应性试验

试验的开始时间： 2026 年 03 月 18 日 08 时 30 分

试验的结束时间： 2026 年 03 月 20 日 20 时 30 分

试验的数据记录：

8.1 静电放电抗扰度试验

接触放电试验电压从 $\pm 2\text{kV}$ 、 $\pm 4\text{kV}$ 、 $\pm 6\text{kV}$ 逐级增加，空气放电试验电压从 $\pm 2\text{kV}$ 、 $\pm 4\text{kV}$ 、 $\pm 8\text{kV}$ 逐级增加。试验应以单次放电的方式进行，在预选的点上，至少施加 10 次单次放电。放电间隔时间起始值为 1s。

在试验过程中和试验完成后，加油机的启停、单价设置、回零功能应正常。


在试验过程中允许出现以下情况：

1、功能或性能暂时丧失或降低，但在干预停止后能自行恢复，不需要操作者干预；2、功能或性能暂时丧失或降低，但需操作者干预才能恢复。

试验完成后不允许出现下列与正常工作有关的功能降低情况：

1、器件故障或非预期的动作；2、已存储数据的改变或丢失；3、工厂默认值的复位；4、运行模式的改变；5、数据显示的混乱或错误；6、键盘操作失效。

认为试验合格。



布置示意图



检测布置图

样品编号	受试设备的所有功能
1512511837	符合要求

本试验项目合格判定要求：JJF1521-2023 10.10.1.5。

本试验项目的结论：施加扰动后，受试设备的所有功能符合设计要求。

试验过程中的异常情况记录：无。

8.2 射频电磁场辐射抗扰度试验

按 GB/T 17626.3-2016 中的相关要求，在 1kHz 正弦波上以 80% 调幅载波调制，频率范围为 80MHz~1000MHz，步长为基础频率的 1%，试验场强为 10V/m。每一频率点的驻留时间为 1s，4 个侧面逐一进行试验，每一侧面需要发射天线垂直极化和水平极化。

在试验过程中和试验完成后，加油机的启停、单价设置、回零功能应正常。


在试验过程中允许出现以下情况：

1、功能或性能暂时丧失或降低，但在干预停止后能自行恢复，不需要操作者干预；2、功能或性能暂时丧失或降低，但需操作者干预才能恢复。

试验完成后不允许出现下列与正常工作有关的功能降低情况：

1、器件故障或非预期的动作；2、已存储数据的改变或丢失；3、工厂默认值的复位；4、运行模式的改变；5、数据显示的混乱或错误；6、键盘操作失效。

认为试验合格。



布置示意图



检测布置图

样品编号	受试设备的所有功能
1512511837	符合要求

本试验项目合格判定要求：JJF1521-2023 10.10.2.5。

本试验项目的结论：施加扰动后，受试设备的所有功能符合设计要求。

试验过程中的异常情况记录：无。

8.3 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

试验施加在供电电源端接口, 试验等级 3 级, 电压峰值 2kV; 重复频率 5kHz, 每一耦合方式试验的持续时间为 1min。

试验施加在 I/O 信号、数据和控制端口，试验等级 3 级，电压峰值 1kV；重复频率 5kHz，每一耦合方式试验的持续时间为 1min（对 I/O 信号、数据和控制端口的试验只在数据线、信号线或控制线长度超过 1m 时进行）。

在试验过程中和试验完成后,加油机的启停、单价设置、回零功能应正常。


在试验过程中允许出现以下情况:

1、功能或性能暂时丧失或降低，但在干预停止后能自行恢复，不需要操作者干预；2、功能或性能暂时丧失或降低，但需操作者干预才能恢复。


试验完成后不允许出现下列与正常工作有关的功能降低情况:

1、器件故障或非预期的动作；2、已存储数据的改变或丢失；3、工厂默认值的复位；4、运行模式的改变；5、数据显示的混乱或错误；6、键盘操作失效。

认为试验合格。



布置示意图



检测布置图

样品编号	受试设备的所有功能
1512511837	符合要求

本试验项目合格判定要求：JJF1521-2023 10.10.3.5。

本试验项目的结论：施加扰动后，受试设备的所有功能符合设计要求。

试验过程中的异常情况记录：无。

8.4 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验

电压瞬时跌落 $40\%U_T$ ，中断时间 25 个周期；电压短时中断 $0\%U_T$ ，中断时间 10 个周期；试验次数 3 次，间隔时间 10s。

在试验过程中和试验完成后，加油机的启停、单价设置、回零功能应正常。


在试验过程中允许出现以下情况：

1、功能或性能暂时丧失或降低，但在干预停止后能自行恢复，不需要操作者干预；2、功能或性能暂时丧失或降低，但需操作者干预才能恢复。

试验完成后不允许出现下列与正常工作有关的功能降低情况：

1、器件故障或非预期的动作；2、已存储数据的改变或丢失；3、工厂默认值的复位；4、运行模式的改变；5、数据显示的混乱或错误；6、键盘操作失效。

认为试验合格。



布置示意图



检测布置图

样品编号	受试设备的所有功能
1512511837	符合要求

本试验项目合格判定要求：JJF1521-2023 10.10.4.5。

本试验项目的结论：施加扰动后，受试设备的所有功能符合设计要求。

试验过程中的异常情况记录：无。

8.5 浪涌（冲击）试验

试验等级 3 级，开路试验电压：线-线 1kV，线-地 2kV。每一方式浪涌脉冲次数为正、负极性各 5 次，连续脉冲间的时间间隔为 1min。对于交流电源端口，应分别在 0°、90°、180°、270°相位施加。试验电压需从试验等级 1 逐步增加到试验等级 3 级。

在试验过程中和试验完成后，加油机的启停、单价设置、回零功


能应正常。

在试验过程中允许出现以下情况：

- 1、功能或性能暂时丧失或降低，但在干预停止后能自行恢复，不需要操作者干预；
- 2、功能或性能暂时丧失或降低，但需操作者干预才能恢复。

试验完成后不允许出现下列与正常工作有关的功能降低情况：

- 1、器件故障或非预期的动作；
 - 2、已存储数据的改变或丢失；
 - 3、工厂默认值的复位；
 - 4、运行模式的改变；
 - 5、数据显示的混乱或错误；
 - 6、键盘操作失效。
- 认为试验合格。



布置示意图



检测布置图

样品编号	受试设备的所有功能
------	-----------

1512511837	符合要求
------------	------

本试验项目合格判定要求：JJF1521-2023 10.10.5.5。

本试验项目的结论：施加扰动后，受试设备的所有功能符合设计要求。

试验过程中的异常情况记录：无。

上述试验所用计量器具：

名称	型号规格	编号	证书有效期	测量不确定度/准确度等级/最大允许误差
静电放电模拟器	PESD 1600	H907285	2026-02-23 至 2027-02-22	MPE:±5%
脉冲群发生器	EMS61000-4A	P635789TD1421112	2025-10-31 至 2026-10-30	50Ω负载： 电压：MPE:±10%； 上升时间：MPE:±1.5ns； 脉冲宽度：MPE:±15ns； 1000Ω负载： 电压：MPE:±20%； 上升时间：MPE:±1.5ns； 脉冲宽度：-15ns～ +100ns；
雷击浪涌发生器	EMS61000-5A	P612004TM5431116	2025-10-31 至 2026-10-30	电压:MPE:±10%； 电流:MPE:±10%
电源电压变化模拟器	PFS 503N32	P1435138876	2025-05-15 至 2026-05-14	MPE: ±5% U_T
电源质量抗扰度模拟器	NetWave 30-400	P1904226477	2025-09-11 至 2026-09-10	输出电压稳定度:≤0.1% 输出电压精度:0.2%(直流), ≤0.1%(交流)
3m 法半电波暗室	9.9m×6.8m ×6.0m	/	2023-01-05 至 2028-01-04	/
信号发生器	SMB100B	102878	2025-09-26 至 2026-09-25	$U=0.5\text{dB}$, $k=2$
功率计/功率传感器	NRX/NRP6A	102834/103209	2025-09-26 至 2026-09-25	功率电平 MPE: ±5%

环境温度：(22.4～23.2)℃

相对湿度：(43～48)%

评价人员：吴艳丽

复核人员：李恩光

9 稳定性试验

试验的开始时间： 2026 年 03 月 25 日 09 时 00 分

试验的结束时间： 2026 年 04 月 14 日 15 时 00 分

试验的数据记录：

加油机在 $0.8Q_{\max} \sim Q_{\max}$ 下运行 100h 后，其各流量点最大允许误差为 $\pm 0.30\%$ ，其重复性不超过 0.10%；并且其示值误差与运行 100h 前相比，在同一流量的绝对值不得大于 0.30%（在运行期间不得对样机进行任何调整或改动），认为其试验合格。

样品编号	运行 100h 后示值误差 (%)	运行 100h 后示值误差重复性 (%)	运行 100h 前后示值误差差值 (%)
1512511837 (B1#枪)	0.06	0.02	0.13
1512511837 (A1#枪)	0.10	0.03	0.06

本试验项目合格判定要求：JJF1521-2023 10.11.6。

本试验项目的结论：合格。

试验过程中的异常情况记录：无。

试验所用计量器具：

名称	型号规格	编号	证书有效期	测量不确定度/准确度等级/最大允许误差
标准金属量器	100L	190421	2024-04-29 至 2026-04-28	二等
标准金属量器	50L	190423	2024-04-29 至 2026-04-28	二等
标准金属量器	20L	190425	2024-04-29 至 2026-04-28	二等
电子秒表	J9-2II	/	2026-02-13 至 2027-02-12	MPE: $\pm 0.1s/h$
数字温度计	82II	180911009	2025-05-06 至 2026-05-05	$U=0.2^{\circ}C, k=2$

环境温度：(15.6~28.9) °C

相对湿度：(33~75) %

评价人员：刘秀刚

复核人员：谷田平

附件 1-2


样机照片

1、整体外形




型式评价保存样机

- 一、样机型号、规格: EGH5-626GE 151511837
- 二、型式评价时间: 2026年2月26日至2026年4月14日
- 三、型式评价单位: 河南省计量测试科学研究所
- 四、型式评价报告编号: 105E71600390
- 五、样机保存期限: 该样机保存至该产品停产五年以后



2、内部结构




上部结构



下部结构

3、关键零部件



编码器

(北京拓盛电子科技有限公司)



编码器

(北京德惠众科技有限公司)



指示装置



加密显示模块 (TCSD01)

(加密显示模块生产厂家: 北京拓盛电子科技有限公司)



指示装置




加密显示模块（ITSF-DSP）



（加密显示模块生产厂家：北京德惠众科技有限公司）



流量测量变换器




油泵（含油气分离器）




计控主板

(监控微处理器生产厂家: 北京拓盛电子科技有限公司)



计控主板型号标识



计量微处理器（GD32F407VGT6）




监控微处理器（JHYG-M4-1000）

（监控微处理器生产厂家：北京拓盛电子科技有限公司）

EGMB-X200-V1.1

计控主板型号标识



计量微处理器（GD32F407VGT6）



监控微处理器（TCMP-A001）

（监控微处理器生产厂家：北京英泰赛福软件技术有限公司）

-----以下空白-----